

TZ/1741/ 2019

Jaśło 05.03.2019 r.

### Sprostowanie do Wyjaśnienia do SIWZ/5

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”  
nr referencyjny: ZEC/1381/2019

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jaśło.

Zamawiający informuje, że w **Wyjaśnieniach do SIWZ /5** opublikowanych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.03.2019 r. wkradły się omyłki pisarskie:

Pytanie :

Czy dopuszcza się pracę układu kogeneracyjnego i ciepłowniczego na sprzęgłe hydraulicznym ?

Udzielono omyłkowo odpowiedzi: Nie. Odpowiedź winna brzmieć: **Tak.**

Pytanie :

Czy dopuszcza się zejście ze spalinami zespołu kogeneracyjnego poniżej 120 °C ?

Udzielono omyłkowo odpowiedzi: Nie. Odpowiedź winna brzmieć: **Tak.**

Z-CA PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tadeusz Dudek