

TZ/5065 / 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86a  
tel. 13 443 67 60, fax 13 446 23 83  
www.mpgk.jaslo.pl, sekretariat@mpgk.jaslo.pl  
NIP 685-000-49-67 REGON 370373355  
KRS-0000080708

Jasło, 19.07.2016 r.

## Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jasle” nr. ref. ZEC/4989/2016.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jasle”, Zamawiający wyjaśnia:

1. Jednym z kryteriów wyboru Wykonawcy zadania są koszty energii elektrycznej.  
W związku z tym, w celu określenia tych kosztów, prosimy o podanie procentowego średniorocznego obciążenia każdego z przedmiotowych kotłów.

### Odpowiedź:

Kryterium „koszty energii elektrycznej” określone w SIWZ p. 25 pp. 2 b) jest kryterium wskaźnikowym.

Do określenia średniorocznych kosztów energii elektrycznej należy przyjąć założenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 p. 4 pp. 5) tj.:

- a) ilość godzin pracy kotłów :
  - a. dla kotła K3 WR-5 - 5000 h,
  - b. dla kotła K5 WR-8M - 3000 h,
  - c. dla kotła K6 WR-8M - 3000 h,
- b) moce wentylatorów lub wentylatora w układzie wyciągowym spalin dla każdego z kotłów (w zależności od zastosowanej technologii) pozwalające osiągnąć znamionowe moce cieplne kotłów:
  - a. dla kotła K3 WR-5 - 5,82 MW,
  - b. dla kotła K5 WR-8M - 10,0 MW,
  - c. dla kotła K6 WR-8M - 10,0 MW,
- c) cena wskaźnikowa energii elektrycznej 0,33 zł/kWh. (zgodnie z pkt.4, ppkt.5 Załącznika nr.1 do SIWZ).

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Kmiecik